

Durazno, 29 Diciembre 2015

Ref. Licitacion Abreviada 54/2015

Consultas recibidas:

1- El lugar está en obra?

Si, se trata de una edificación que actualmente está en remodelación para adaptar la el edificio a su nuevo destino.-

2- Que ayuda de obras tenemos? (pases instalación eléctrica, sanitaria, bases, izajes)

Uds cuentan con las ayudas de albañilería sanitaria y eléctrica necesarias para realizar el trabajo, es por ello que se solicita un anteproyecto a la hora de presentar la propuesta y un proyecto una vez adjudicado.

Se están previendo los desagües para las unidades y la instalación eléctrica las que se ajustarán con el proyecto ejecutivo.

En cuanto al equipo central se prevé realizar la conexión desde el exterior por un sector en local L5 donde existía una claraboya y desde ahí realizar la distribución por ductos.-

3- En que lugar está dispuesto la instalación de las unidades exteriores de los split?

En azotea en los casos que estamos en sectores cercanos a claraboyas pues tratamos de evitar perforaciones en el techo y en otros en paredes exteriores.-