



Luminarias para Plaza General Artigas
Obra 101 – año 2014
Ordenador de gastos 4021.13



L1: Columna – Luminaria/ Cantidad: 40

Artefacto de aluminio negro, dimensiones 0x0x427 Ø502
 Lámpara SAP-E 100-E40-9500lm-2000K-Ra 4.
 Difusor: Policarbonato
 Portalámparas: en policarbonato, protección anti vándalos.
 Cableado del equipo según normativa EN60598 grado IP65IK08
 Columna metálica: Ø 0.10m H: 3.30m con planchuela para amure. Con caja de conexión, anclaje y conexión de puesta de tierra.
 Costo estimado U\$s 500 c/u.




L2: Columna – Luminaria/ Cantidad: 2

Lumaria TIPO POST-TOP fabricada bajo normas IEC 0598- y 60598-2
 Reflector primario en aluminio
 Equipo de doble potencia 70W
 Lámpara HCI 70W 12G
 Grado de protección IP65
 Bulonera en acero inoxidable.
 Columna de 5000mm, aluminio con caja de conexión, anclaje y conexión de puesta de tierra.
 Costo estimado U\$s 700 c/u.

DEPARTAMENTO DE OBRAS - 19/2/2014

Gral Artigas 481 – tel 4362 3891 int.132 - fax 4362 4144 – Durazno- Uruguay



L3: cantidad 4

Cuerpo/marco: de aluminio inyectado color gris grafito,
con amplias aletas de enfriamiento.
Base: de nilón f.v., irrompible.

Equipamiento: prensaestopa Ø 3/8". Normativa: fabricado
conforme a la normativa vigente EN60598 -1 CEI 34 - 21,
IP65 IK08 según la norma EN 60529.
LED 14W - 3000K - 1300lm - 350mA
Costo estimado U\$s 400 c/u.

Costo estimado total U\$s 23.000.-

Arq. Gabriela Salaberry

DEPARTAMENTO DE OBRAS - 19/2/2014

Gral Artigas 481 - tel 4362 3891 int.132 - fax 4362 4144 - Durazno- Uruguay